



**TREZOR TEST s.r.o.**  
**Na Vršku 67, 250 67 Klecany**

CERTIFIKAČNÍ ORGÁN č. 3025  
AKREDITOVANÝ ČESKÝM  
INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s.

# CERTIFIKÁT SHODY

**Evidenční číslo: TT – 286/2020**

pro  
**SOLODOOR a.s.**  
**Nádražní 166, 342 00 Sušice**

**NA VÝROBEK** Bezpečnostní protipožární dveře typ DPB2  
(identifikace): instalované v ocelové protipožární zárubni z plechu tloušťky 1,5 mm  
šířky 600 mm až 900 mm  
výšky 1970 mm až 2160 mm  
jednokřídlové ručně ovládané  
otevírané směrem do chráněného prostoru  
provedení pravé a levé  
výrobce SOLODOOR a.s., Nádražní 166, 342 00 Sušice  
CZ-CPA 25.12.10

**KLASIFIKACE** Předmětný výrobek je dle certifikačního schématu 5  
(výrobku): ČSN EN ISO/IEC 17067:2014

ve shodě s požadavky kladenými na

## *bezpečnostní třídu RC 2*

podle ČSN EN 1627:2012 kap. 4  
a splňuje požadavky certifikačního postupu NBÚ, příloha 1.2

Certifikát je vydán v rozsahu akreditace udělené osvědčením č. 329/2019 vydaným ČIA  
dne 28. června 2019 na základě certifikačního protokolu č. C 148/2020.

Předseda Certifikační rady COV č. 3025  
Ing. Ladislav POLÁK

Místopředseda Certifikační rady COV č. 3025  
Ing. Daniela ČÍŽKOVÁ

Datum vydání: 10. 09. 2020  
Datum udělení certifikace: 10. 09. 2020  
Datum ukončení platnosti certifikace: 10. 09. 2023



Tento certifikát shody se smí používat a rozmnožovat pouze nezměněn.