

## AUTORIZOVANÁ OSOBA 209

Rozhodnutí o udělení autorizace č. 06/2017, vydané ÚNMZ dne 1. února 2017

# CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. AO209/C5/2019/023

V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního výrobku:

### Požární uzávěr:

**Jednokřídlové dřevěné plné dveře s polodrážkou, s tloušťkou křídla 41 mm, osazené v dřevěné obložkové zárubni, typ DPO**

Výrobce:

**SOLODOOR a.s.**  
Nádražní 166/II., 342 53 Sušice  
IČ: 25209779

Místo výroby:

**SOLODOOR a.s.**  
Nádražní 166/II., 342 53 Sušice  
IČ: 25209779

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila systém řízení výroby a zjistila, že tento výrobek splňuje požadavky stanovené určenými normami, stavebním technickým osvědčením, které souvisejí se základními požadavky. Jedná se o následující:

Vlastnost	Technický předpis	Klasifikace / hodnota
Požární odolnost	ČSN EN 13501-2 ČSN EN 16034 STO 209-023-19	E 30-C0 / EI <sub>1</sub> 30-C0 / EI <sub>2</sub> 30-C0 / EW 30-C0
Druh konstrukce	ČSN 73 0810	DP3

AO dále zjistila, že systém řízení výroby zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedenými určenými normami, stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3.

Certifikát je vydán na základě protokolu o certifikaci č. PC – 023 – 19 ze dne 29.11.2019, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek, základní popis a zobrazení certifikovaného výrobku.

Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky a podmínky stanovené v určených normách, stavebním technickým osvědčením, na něž byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce, odebírá vzorky výrobků v místě výroby, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají určeným normám, stavebnímu technickému osvědčení podle ustanovení § 5 odst. 4 výše uvedeného nařízení vlády. Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit jí vydaný certifikát.

Certifikát je navázán na Stavební technické osvědčení č. 209-023-19 ze dne 28.11.2019 a jeho platnost je omezena do 30.11.2022.



Zlín, 29. listopadu 2019

MENDELU, Zkušebna STV, K Cihelně 304, Louky, 763 02 Zlín

**Ing. Petr Sláčík**  
zástupce ředitele AO 209