

ve smyslu § 10 a § 13, odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a ve znění pozdějších předpisů

Výrobek: **DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE POŽÁRNĚ ODOLNÉ S POLODRÁŽKOU**
Typ: DPO

Popis a určení výrobku – účel použití ve stavbě:

Jedná se o dvoukřídlové dřevěné plné dveře bez polodrážky, jmenovitých rozměrů dveřního křídla: jednokřídlové 1250, 1400, 1450, 1600, 1650 x 1970 nebo 2100 mm (šířka x výška), tloušťky 44mm (alt.43mm), složené z nosného rámu s vnitřní výplní a oboustranně opláštěné. Dveřní křídlo může být osazeno panoramatickým kukátkem, samozavíračem a padacím prahem v protipožárním provedení. Dvoukřídlové dveře požárně odolné v dřevěné obložkové nebo ocelové protipožární zárubni slouží jako požární uzávěr (s příslušným zabudovaným kováním) pro oddělení prostorů na požární úseky a na únikových cestách.

Požární odolnost

EI 30, EI₁ 30, EI₂ 30, EW 30 oboustranně v obložkové zárubni výška dveří 1970

EI 45, EI₁ 15, EI₂ 45, EW 30 oboustranně v ocelové zárubni výška dveří 1970

EI 45, EI₁ 45, EI₂ 45, EW 30 ze strany se závěsy v ocelové zárubni výška dveří 1970

EI 30, EI₂ 30, EW 30 – C0 oboustranně v ocelové zárubni výška dveří 2100

EI 30, EI₁ 30, EI₂ 30, EW 30 – C0 ze strany se závěsy v ocelové zárubni výška dveří 2100

Druh konstrukce **DP3**

Samozavírač **- /C0**

Způsob posouzení shody:

Výrobek spadá mezi stanovené výrobky uvedené v příloze č.2, skupina výrobků 08.01, pořadové číslo 01, nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů.. Pro tento druh výrobku je stanoven postup posuzování shody podle §5-certifikace výrobku. Certifikaci výrobku provedla Autorizovaná osoba č.209 – Mendelova univerzita v Brně, Zkušebna stavebně truhlářských výrobků, Zlín

Doklady z procesu posouzení shody:

Certifikát č.209/C5/2019/024 R1, ze dne 1.12.2022, vydal: Mendelova univerzita v Brně, Zkušebna stavebně truhlářských výrobků, Zlín

Protokol o certifikaci č. PC-024-19 R1, ze dne 1.12.2022, vydal: Mendelova univerzita v Brně, Zkušebna stavebně truhlářských výrobků, Zlín

Stavební technické osvědčení č. 209-024-19 R1, ze dne 1.12.2022, vydal: Mendelova univerzita v Brně, Zkušebna stavebně truhlářských výrobků, Zlín

Zpráva o dohledu nad systémem řízení výroby č. DAO-069-22 ze dne 24.11.2022, vydal: Mendelova univerzita v Brně, Zkušebna stavebně truhlářských výrobků, Zlín

Seznam technických předpisů a technických norem použitých při posouzení shody:

Nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č.312/2005 Sb. a nařízení vlády č.215/2016 Sb. Nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění NV č 523/2002 Sb a NV č 441/2004 Sb. Nařízení vlády č.179/1997 Sb., kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku, ve znění nařízení vlády č.585/2002 Sb. Vyhláška MMR č.137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. Vyhláška MV č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří. Vyhláška č.221/2004 Sb. kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno ve znění platných předpisů. Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.

Tímto Prohlášením o shodě jako výrobce potvrzujeme, že dle NV č. 215/2016 Sb. splňují výrobky základní požadavky podle NV č. 163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb. a požadavky dalších technických předpisů, použitých při posouzení shody. Výrobek je při dodržení podmínek výrobce a dodržení účelu použití ve stavbě bezpečný. Zároveň jsme přijali opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

